



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР026/2.Н.00085  
*(номер сертификата соответствия)*

009817  
*(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение заявителя) **Закрытое акционерное общество «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».** 143204, Московская обл., Можайский район, п. Строитель. ОГРН: 1045005402463. Телефон (495) 710-70-23/24, факс (495) 710-70-26.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение изготовителя продукции) **Закрытое акционерное общество «Кселла-Аэроблок-Центр Можайск».** 143204, Московская обл., Можайский район, п. Строитель. Телефон (495) 710-70-23/24, факс (495) 710-70-26.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) **ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость».** 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д. 6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 г. Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) **Конструкция стены несущей из блоков YTONG® из конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения (марка по плотности не ниже D500; класс прочности на сжатие не ниже В3,5; толщина не менее 150 мм), выпускаемых в соответствии с ГОСТ 31360-2007. Серийный выпуск.** код ОК 005 (ОКП) 57 4140 код ТН ВЭД России 6810 11 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) **ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: предел огнестойкости фрагмента конструкции стены несущей из блоков YTONG® из конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения составляет REI 240 при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/пог. м (без учета собственного веса).**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** **Протокол испытаний № 34 сд/ск-2013 от 28.10.2013 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»; Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/2 выдано 23.12.2011 г.**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) **Акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 023 сд/ск/ик/13 от 08.07.2013 г. ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»; Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 г.**

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 29.10.2013 по 28.10.2016



**Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)**  
 (подпись, инициалы, фамилия)

 **Н. В. Ковыршина**

**Эксперт (эксперты)**  
 (подпись, инициалы, фамилия)

 **Ю. И. Графская**