



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР 014.Н.00093**

(номер сертификата соответствия)

013676

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ОАО «Бонолит-Строительные решения»

ОГРН 1035006100854

142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Бетонная

тел.: (495) 660-06-51

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОАО «Бонолит-Строительные решения»

ОГРН 1035006100854

142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Бетонная

тел.: (495) 660-06-51

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «НОРМАТЕСТ», ОГРН 1107746436445,

свидетельство о подтверждении компетентности

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.014/2, действительно до 22.12.2014 г.,

121170, г. Москва, ул. Неверовского, дом 9, тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения т.м. «Вополит», шириной не менее 75 мм (марка бетона по средней плотности не ниже D500, класс по прочности на сжатие не ниже B2,5, марка по морозостойкости не ниже F75), выпускаемые по ГОСТ 31360-2007

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): **57 4142**

код ЕКПС:

код ТН ВЭД:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протокол испытаний № 8СДС-14 от 19.03.2014 г., ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.015/2 действительно до 22.12.2014 г. Предел огнестойкости несущей стены из блоков - EI 240 Акт № 4СДС-14 от 17.04.2014 г. о результатах анализа состояния производства

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 18.04.2014 по 17.04.2017

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.А. Сметанин

Эксперт
М.П.

Н.М. Кабанов

